



ifm electronic



Anwendungshinweis

Application note

**Remarque
sur l'application**

AS interface

AS-i AirBox

Hinweise zur Schutzart für die AS-i AirBox

Um die im Datenblatt angegebene Schutzart zu gewährleisten, müssen Sie

- nicht benutzte Buchsen mit Verschlusskappen verschließen (AC3004)*, Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm;
- die 4 Schrauben des Oberteils gleichmäßig über Kreuz mit 0,8 Nm anziehen.

* optional zu bestellen

Notes on the protection rating for the AS-i AirBox

To ensure the protection rating indicated in the data sheet you must

- cover the unused sockets with protective caps (AC3004)*, tightening torque 0.6...0.8 Nm;
- tighten the 4 screws of the upper part evenly crosswise with 0.8 Nm.

* to be ordered separately

Remarques sur l'indice de protection pour l'AirBox AS-i

Afin d'assurer l'indice de protection indiqué dans la fiche technique vous devez

- couvrir les prises non utilisées avec des bouchons de protection (AC3004)*, couple de serrage 0,6...0,8 Nm;
- serrer les 4 vis de la partie supérieure uniformément en croix à 0,8 Nm.

* à commander séparément
