



For the scope of validity cULus:

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary Listed fuse rated as noted in the following table.

Für den Gültigkeitsbereich cULus:

Das Gerät muss von einer galvanisch getrennten Quelle versorgt werden, die sekundär über eine UL- zugelassene Sicherung mit einem max. Nennstrom laut folgender Tabelle verfügt.

Dans le champ d'application cULus :

L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement disposant au secondaire d'un fusible avec homologation UL et un courant nominal max. selon le tableau suivant.

Overcurrent protection		
Überstromsicherung		
Fusible de sécurité		
Control-circuit wire size		Maximum protective device rating
Leiterquerschnitt Steuerstromkreis		Maximaler Nennstrom der Schutzeinrichtung
Section transversale des fils du circuit de commande		Courant nominal max. du circuit de protection
AWG	(mm ²)	Ampere
26	(0.13)	1
24	(0.20)	2
22	(0.32)	3
20	(0.52)	5
18	(0.82)	7
16	(1.3)	10

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen • Germany
<http://www.ifm.com> • e-mail: info@ifm.com